

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自 105 年 12 月 6 日起至 110 年 12 月 5 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

| 設備名稱 | | 火警受信總機 | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|----------|------|--------------|------------|
| 型式認可編號 | AR-A10025 | 廠 | 牌 | 元和 | | | | | |
| 型式種類 | R 型複合式 | 產 | 地 | 國產 | | | | | |
| 適用範圍 | 供火災自動警報及防災連動控制設備使用。 | | | | | | | | |
| 設備規格 | | | | | | | | | |
| 項次 | 型號 | 最大回路數 | 安裝方式 | 標稱蓄積時間(sec) | 主電源 | | 預備電源 | | 最大消耗功率(VA) |
| | | | | | 額定電壓(Vac) | 額定頻率(HZ) | 電池種類 | 電壓/電容*數量 | |
| 主型式 | AH-05316 | 32 (127 位址/回路) | 壁掛式 自立式 | 8~40 | 110/220 | 60 | 鉛酸電池 | 12Vdc/24Ah*2 | 394 |

七、輕微變更內容：

| | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 操作介面蓄積時間及延遲時間修正為 1 格 1 秒 | 103 年 12 月 1 日 | 103 消設字第 1033137 號 |
| 2 | 電路板增列版號 05316-2I、同等級零組件及版號 05316-5C | 105 年 3 月 8 日 | 105 消設字第 1050630 號 |

八、注意事項：

- (一) 應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (三) 原本會 105 年 12 月 13 日核發之證書編號 CFS-A105-1474 型式認可書註銷。