

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自 103 年 1 月 23 日起至 108 年 1 月 22 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

設備名稱	火警受信總機								
型式認可編號	AR-A9801			廠	牌	元和			
型式種類	P 型複合式			產	地	國產			
適用範圍	供火災自動警報及防災連動控制設備使用。								
設備規格									
項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/電容*數量	
主型式	YH-8401	300	壁掛式 自立式	12	110	60	鉛酸電池	6Vdc/4Ah*4	200
系列	1 YH-8401-220V	300	壁掛式 自立式	12	220	50/60	鉛酸電池	6Vdc/4Ah*4	200

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(三) 原本會 103 年 1 月 21 日核發之證書編號 CFS-103-026 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會