

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司
 (二) 統一編號：89575680
 (三) 負責人：李柯麗卿
 (四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自 104 年 7 月 9 日起至 109 年 7 月 8 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

設備名稱	火警受信總機								
型式認可編號	AR-A9803-1			廠牌	元和				
型式種類	P 型			產地	國產				
適用範圍	供火災自動警報及防災連動控制設備使用。								
設備規格									
項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(VAC)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/電容*數量	
主 型式	YH-02312RS	1	壁掛式	--	110/220	60	鉛酸	24VDC/0.8Ah*1	10
原型式認可編號		AR-A9803							
變更內容		1. 型號由 YH-02312 變更為 YH-02312RS。 2. 額定電壓由 110VAC 變更為 110/220VAC。 3. 外殼構造變更。 4. 電子零件變更。 5. 電子回路變更。							

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

- (一) 應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
 (二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
 (三) 原本會 104 年 7 月 6 日核發之證書編號 CFS-A104-0596 型式認可書註銷。