

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負責人：李柯麗卿

(四)所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路35號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自104年2月10日起至109年2月9日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

設備名稱	火警受信總機								
型式認可編號	AR-A9905	廠牌	元和						
型式種類	R型複合式	產地	國產						
適用範圍	供火災自動警報及防災連動控制設備使用。								
設備規格									
項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/電容*數量	
主型式	QA16	32 (250位址/回路)	自立式 壁掛式	5~40	110/220	50/60	鉛酸電池	12Vdc/12Ah*2	394

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	(一)加裝保險絲於代號 08116-3B 機板之插件位置(D40 及 D41)，以保護電路 (二)增加線路保護裝置(IC)於代號 05316-2D 機板之插件位置(U34 及 U29)，避免因外線干擾造成其他電子零件燒毀。	100年9月13日	內授消字第 1000824613號
2	增列接地異常顯示功能，於型號 05316-5C 電源板增列型號 PIC16F688 之半導體(IC)，並伴隨電子回路及操作說明書內容變更。	101年9月27日	內授消字第 1010824614號

八、注意事項：

(一)應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(三)原本會104年3月3日核發之證書編號CFS-A104-0284型式認可書註銷。