

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二)統一編號：89575680

(三)負責人：李柯麗卿

(四)所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自 103 年 6 月 12 日起至 108 年 6 月 11 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

| | | | |
|-----------|--|----------|--------|
| 型式認可編號 | FD-A103021 | 設備名稱 | 火警探測器 |
| 廠牌 | 元和 | 產地 | 國產 |
| 型號 | YH-0816-1 | 型式種類 | 補償式局限型 |
| 感知元件(特性) | 熱敏電阻 | 感度種類 | 1 種 |
| 額定電壓(Vdc) | 24 | 額定電流(mA) | 40 |
| 類型 | 非防水型、普通型、再用型 | 額定溫度(°C) | 70 |
| 監視距離(m) | -- | 監視角度 | -- |
| 蓄積功能 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 蓄積時間(s) | -- |
| 適用範圍 | 供火警自動警報設備使用。 | | |

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一)應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(三)原本會 103 年 6 月 12 日核發之證書編號 CFS-103-294 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會