

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

### 二、認可依據：消防法第 12 條

### 三、認可項目：型式認可事項變更

### 四、認可有效期限：自 104 年 2 月 5 日起至 109 年 2 月 4 日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

### 六、認可內容：

型式認可編號	FD-A9905	設備名稱	火警探測器
廠牌	元和	產地	國產
型號	QA05	型式種類	複合式局限型(熱煙)
感知元件(特性)	光電：散亂光型 定溫：熱敏電阻	感度種類	光電：2 種 定溫：1 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	70
監視距離(m)	--	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

### 七、輕微變更內容：無

### 八、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(三) 原本會 104 年 2 月 6 日核發之證書編號 CFS-A104-0061 型式認可書註銷。

# 財團法人消防安全中心基金會