

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自 104 年 11 月 29 日起至 109 年 11 月 28 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

型式認可編號	FD-A99142	設備名稱	火警探測器
廠牌	FIRERAY	產地	英國
型號	FIRERAY 50RU	型式種類	光電式分離型
感知元件(特性)	減光型	感度種類	1 種
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	20
類型	非防水型、普通型、再用型	額定溫度(°C)	--
監視距離(m)	5~50	監視角度	--
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

(一) 應依火警探測器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(三) 本產品經 UL 測試合格，應附有 UL 認可標示。

(三) 原本會 104 年 12 月 1 日核發之證書編號 CFS-A104-1055 型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會