

## 消防機具器材及設備型式認可書

## 一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司  
(二)統一編號：89575680  
(三)負責人：李柯麗卿  
(四)所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路35號

## 二、認可依據：消防法第12條

## 三、認可項目：型式認可事項變更

## 四、認可有效期限：自105年12月2日起至110年12月1日止

## 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

## 六、認可內容：

型式認可編號	RD-A10010	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	元和	產地	國產
型號	NQ9S	型式種類	光電式
電源供應方式	內置電池型	感度種類	2種
額定電壓	9 Vdc	額定電流 (mA)	5
自動試驗功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~40
防腐蝕性能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。	附屬功能	--
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	MITSUBISHI/鹼性電池/6LR61/9V Panasonic/鹼性電池/6LR61T/9V Energizer/鹼性電池/6LR61/9V		

## 七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	基體電容/SMD 電阻刪除 C7、R21、R22、R23 及增列 C2、R5	103年8月19日	103消設字第 1032071號
2	鹼性電池變更為 MITSUBISHI 牌型號 6LF22/9V	104年8月31日	104消設字第 1042400號
3	鹼性電池增列 MITSUBISHI 牌型號 6LF22(TX)/9V	104年11月19日	104消設字第 1043200號
4	鹼性電池增列 maxell 牌型號 6LF22/9V	105年3月4日	105消設字第 1050604號

## 八、注意事項：

- (一)應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。  
(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。  
(三)原本會105年12月8日核發之證書編號 CFS-A105-1390 型式認可書註銷。