

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

### 二、認可依據：消防法第 12 條

### 三、認可項目：型式認可展延

### 四、認可有效期限：自 106 年 10 月 26 日起至 111 年 10 月 25 日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

### 六、認可內容：

型式認可編號	RD-A10111	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	元和	產地	國產
型號	NQ9S-3	型式種類	光電式
電源供應方式	併用型	感度種類	2 種
額定電壓	9 Vdc	額定電流 (mA)	45
自動試驗功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~40
防腐蝕性能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。	附屬功能	移報輸出/連動型
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	MITSUBISHI/鹼性電池/6LR61/9V Panasonic/鹼性電池/6LR61T/9V Energizer/鹼性電池/6LR61/9V		

### 七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電池電源線由使用導線連接變更為使用二極體連接	103 年 8 月 20 日	103 消設字第 1032072 號
2	基體電容/SMD 電阻刪除 C7、R21、R22、R33 並增列 C2、R5	103 年 8 月 29 日	103 消設字第 1032161 號
3	鹼性電池變更為 MITSUBISHI 牌型號 6LF22/9V	104 年 8 月 31 日	104 消設字第 1042401 號
4	鹼性電池變更為 MITSUBISHI 牌型號 6LF22(TX)/9V	104 年 12 月 29 日	104 消設字第 1043650 號

### 八、注意事項：

(一) 應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。