

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

### 二、認可依據：消防法第 12 條

### 三、認可項目：型式認可事項變更

### 四、認可有效期限：自 103 年 2 月 12 日起至 108 年 2 月 11 日止

### 五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

### 六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A9801	型號	AH-00217B
廠牌	元和	產地	國產
定址裝置	機械式	外部配線阻抗( $\Omega$ )	50
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	1
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	7
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
輸出裝置	供電接點輸出(DC 24V/1.5A)-1 組 無電壓接點輸出(AC 110V/0.75A)-1 組		
適用範圍	供火警自動警報設備使用。		

### 七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	正面標示面板變更，增列各項功能模組名稱並由直式寫法變更為橫式，另移除注意事項：「裝置中繼器前請先測量絕緣保護，必須大於 5M $\Omega$ /500V」。	98 年 6 月 25 日	內授消字第 0980822823 號

### 八、注意事項：

- (一) 應依火警中繼器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (三) 原本會 103 年 3 月 6 日核發之證書編號 CFS-103-115 型式認可書註銷。