

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：宏力實業股份有限公司宜蘭分公司

(二) 統一編號：89575680

(三) 負責人：李柯麗卿

(四) 所在地：宜蘭縣員山鄉湖西村二湖路 35 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自 104 年 1 月 27 日起至 109 年 1 月 26 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路 51 號 5 樓)

六、認可內容：

設備名稱	火警中繼器		
型式認可編號	RP-A9907	型號	QA17-B
廠牌	元和	產地	國產
定址裝置	機械式	外部配線阻抗(Ω)	50 Ω 以下
定址碼數(組)	1	監視迴路數(組)	1
額定電壓(Vdc)	24	額定電流(mA)	6
蓄積功能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	蓄積時間(s)	--
輸出裝置	供電接點輸出(容量：24Vdc/1.5A)-1 組 無電壓接點輸出(容量：110Vac/0.75A)-1 組		
適用範圍	供火警自動警報設備使用		

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	電路板及相關電子零件： 1. 指撥開關型號由 EHSI108LD 變更為 EAD108EZ 及相關銅軌圖位置(插件位置 SW1) 2. 移除石英震盪(插件位置 Y1)，其功能變更為 IC 程式內振 3. 電路板型號由 08116-4A 變更為 08116-4B 4. 增列電感(型號 MLB160808-0300P)(插件位置 L1、L3、L6、L7)	104 年 1 月 6 日	104 消設字第 1040014 號

八、注意事項：

(一) 應依火警中繼器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

(三) 原本會 104 年 2 月 4 日核發之證書編號 CFS-103-1136 型式認可書註銷。